



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Иркутской области
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
УНД ГУ МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Братск
(место составления акта)

« 18 » августа 2015 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 529

По адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, д. 28, ул. Погодаева, д. 13/15
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора
г. Братска и Братского района по пожарному надзору Смирнова М.С. от 27 июля 2015г. № 529
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Иркутской области «Братский промышленный техникум»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » августа 2015г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час.00 мин.
« 18 » августа 2015г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час.00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /02 час. 00мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г.Братску и Братскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:
Вручено 05.08.2015г. вх. № 338

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Государственный инспектор г. Братска и Братского
района по пожарному надзору Сушко Артём Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Государственный инспектор по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовал:

Директор Иванов Валерий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта:

1. комплекс зданий, состоящий из административного здания, учебного корпуса, общежития, соединенных теплыми переходами. Здания выполнены из железобетонных панелей, 4-х этажные, размером плане 43,4 x 13,1м; 35,1x13,0м; 25,1x19,4м; 67,4 x 19,2 м. Общежитие 5-тиэтажное, разм. в плане 36,1x14,4 м. Кровля плоская, покрыта мягким рулонным ковром. Освещение электрическое, вентиляция естественная, в помещении кухни механическая, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф4.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

2. здание учебного гаража - ангара одноэтажное, металлическое, размером в плане _____ м, освещение электрическое, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-4. Конструктивная пожарная опасность – С3, функциональная пожарная опасность здания – Ф5.2;

На территории образовательного учреждения по адресу: г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, 13/13 расположено 3 отдельностоящих здания:

1. учебный корпус с пристройкой 3-хэтажный, выполнен из кирпича, разм. в плане кровля шиферная по деревянным стропилам. По периметру здания расположен цокольный этаж, в котором расположен тренажерный зал, помещение тепlopункта и водомерного узла, помещение вентиляционной камеры, тир с подсобными помещениями, кладовые. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф4.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

2. Общежитие 5-тиэтажное, размером в плане 55,0x15,0 м, выполнено из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф1.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

3. Производственные мастерские одноэтажные, размером в плане 16,0 x 61,4м, выполнены из кирпича, кровля шиферная по деревянным стропилам. Освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания-2. Конструктивная пожарная опасность – С 1, функциональная пожарная опасность здания – Ф5.1; Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.
Здание оборудовано системами АПС и СОУЭ, укомплектовано огнетушителями.

В ходе проведения внеплановой проверки по исполнению предписания органа ГПН от 24.12.2014г. № 855/1/1, установлено: на контроле находится 18 мероприятий, по которым срок исполнения истек 06.08.2015г. По результатам проверки установлено, что предлагаемые мероприятия предписания органа ГПН от 24.12.2014г. № 855/1/1 выполнены в полном объеме.

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний нарушений не выявлено _____

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение главного государственного инспектора № 529 от 27.07.2015г; договор № 40 от 15.06.2015г; Акт приемки выполненных работ от 03.06.2015г; Заключение от 15.05.2015г; Договор № 15 от 04.03.2015г; Договор № 26ТО15 от 01.01.2015г; Договор поставки № 107 от 17.02.2015г; Договор № 29М15 от 12.01.2015г; Договор на оказание услуг № 3-2015 от 03.02.2015г.

Государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору Сушко А.В.

« 18 » августа 2015 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ БПромТ Иванов Валерий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » августа 2015 г.

(подпись)

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

(подпись)